

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.5 , konaného dne 3.8.2011

Název projektu: „ Investice do vybavení učeben pro
praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov“


Reg.číslo projektu CZ.1.13/4.2.00/21.01096 a č.SOD OLP/922/2011

přítomni: viz presenční listina

- 1) Byla provedena kontrolní prohlídka stavby
- 2) Kontrola úkolů z minulého KD:
 - úprava čidla probíhá dle návrhu projektanta
- 3) Připomínky:
 - Hydroizolační stěrka není provedena pod vaničkami sprch, bude řešeno provedením stěrky, případně těsnící páskou spáry mezi vaničkou a obkladem. Dodavatel na příštím KD sdělí rozhodnutí o provedení hydroizolace.
 - Hydroizolace stěrkou bude provedena na stěnách sprch v umývárkách sociálních zařízení a podlah v rozsahu projektu (nabídky a uzavřené SOD).
 - Bylo zjištěno chybné osazení výlevky v úklidové místnosti, výlevka bude osazena co nejnižší.
 - Byly zjištěny chybné spáry podkladních betonů sociálních zařízení. Spáry musí být provedeny tak, aby voda odtékala do odpadní guly. Nejvyšší bod podlahy musí být stávající dlažba kovárny tak, aby voda nevytékala do prostoru kovárny.
 - Další připomínky nejsou.
 - Příští KD se bude konat 10.8.2011 v 10.00 hod.

Příloha: presenční listina č.5 z 3.8.2011

Za správnost zápisu:







Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

PREZENČNÍ LISTINA

Z kontrolního dne č.5 dne 3.8.2011 na stavbě:

Název projektu: „ Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov,

reg.číslo projektu CZ.1.13/4.2.00/21.01096 a č.SOD OLP/922/2011

Organizace,institute	Jméno	Podpis	Kontakt	Poznámka
KÚLK	Ing.Petra Vrzáčková		485226578	
KÚLK	Ing.Jiří Fix		775120097	
SUPŠ a VOŠ Turnov	Ing.Jana Rulcová		731655216	
Design 4	p.Zummer		603827528	
ESCO s.r.o.	p.Haluza		604208966	P
STORING s. r.o.	F.Příhoda		777277093	