

ZADAVATEL: Obec Křižany

Sídlem: Křižany, 463 53, Liberec

Zastoupený: p. Václav Honsejk, starosta obce

IČ: 262943

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Z pověření výše uvedeného zadavatele Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sdělujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle **zákona „Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany“**.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 5:

- 1) Laminátové lavice navržené projektantem a uvedené ve VV a PD zřejmě nikdo nevyrábí, existující výrobci vyrábějí pouze jednotlivé sedáky a ještě ne z laminátu. Jak máme ocenit tuto položku?
- 2) u hydraulického výtahu je nutné mít zamykatelnou místnost pro stroj nejdále do 10 m od výtahu. Z uvedených podkladů není zřejmé, jestli taková místnost v objektu existuje. Nutno vyřešit projektantem.

Odpověď:

- 1) ad 1/ projektant vycházel z nabídky firmy, která vyrábí laminátové bazény a byla schopná tuto dodávku realizovat jako komplet. Tato varianta byla zvolena s ohledem na nenáročnou údržbu a stálost materiálů.
- 2) ad 2/ strojovna výtahu bude umístěna v místnosti přízemí budovy, vzdálenost je do 10m od výtahu.