



Město Chrudim

Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor investic

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Č. j.:

CR 026460/2009



Spisový a skartační znak a lhůta:

91.1 V5

Vytřizuje:

Tel.:

E-mail:

Počet stránek:

3

Počet listů příloh:

1 CD

V Chrudimi dne:

18.06.2009

Dodatečné informace číslo 3 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku, evidenční číslo VZ 60031812

„Dům na půl cesty Chrudim“

Vážený uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazečů Vám v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zasíláme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dům na půl cesty Chrudim“.

Odpovědi zadavatele na jednotlivé otázky uchazečů o tuto veřejnou zakázku jsou řazeny za otázkou:

Otázka 1.) Ve výkazu výměr Architektonicko-stavební části je uvedena pol. č. 134 – Atypická ocelová konstrukce (oc. střešní vazníky). V projektové dokumentaci není zmínka jakou povrchovou úpravu tato nosná konstrukce má mít. Žádáme její specifikaci.

Odpověď na otázku 1.) Atypická ocelová konstrukce je složena z ocelových válcovaných nosníků. Konstrukci opatřete nátěrem základovou syntetickou barvou, hnědou. Cena nátěru bude součástí pol. č. 134. Zasíláme opravu výkazu výměr.

Otázka 2.) K dokumentaci F.1 SO 01.5 silnoproud byly dne 16.6.2009 zaslány doplňující informace (výkaz výměr). Přílohou informací byla zaslána i část PD na rozvaděče. Tato dokumentace je neúplná. Žádáme o zaslání Výkresové části (úvodní stránky + nákresy) Rozvaděče elektroměrového, Hlavního rozvaděče RH1 a Rozvaděčů bytových.

Odpověď na otázku 2.) Hlavní rozvaděč RH1, byl zaslán uchazečům jako součást kapitoly SO 01.3-05 ROZVADĚČE, rozvaděč elektroměrový - RE a rozvaděče bytové – bytové rozvodnice, byly zaslány



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
a Evropským fondem pro regionální rozvoj

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 645 225
e-mail: investice@chrudim-city.cz

Bankovní spojení:
IČ: 00270 211

ČSOB Chrudim
104 109 190/0300

uchazečům spolu s dodatečnými informacemi číslo 2. Pro jistotu zasíláme v příloze na CD kompletní PD objektu SO 01.3 – ELEKTROINSTALACE.

Otázka 3.) Součástí doplněné dokumentace je objekt F.2 SO-10 – Hrubé terénní úpravy, příprava území – zadání. Máme tento objekt oceňovat? Část položek o stejných výměrách je uveden ve výkazu výměr architektonicko-stavebním. Žádáme o sdělení, který výkaz platí, nebo zda platí oba.

Odpověď na otázku 3.) Část hrubé terénní úpravy je třeba nacenit jen jednou. Podle členění dokumentace je třeba ocenit HTÚ v rámci kapitoly F.2 SO-10 - Hrubé terénní úpravy, příprava území. V rozpočtu F.1 SO 01.1 Stavební část tyto položky oceňte ve výši 0,- Kč.

Otázka 4.) Proč přibyl ve výkazech výměr objekt "B10 hrubé terénní úpravy, příprava území" (pol.č.1 až 7), když ty samé položky jsou ve výkazu "Novostavba" pol.č.1htu až 7htu. Takto jsou ve výkazech dané položky zdvojené. Co platí?

Odpověď na otázku 4.) Odpověď je stejná jako na otázku č. 3.

Otázka 5.) Ve výkazu není lehká SDK příčka tl.100 kotvená mezi nosné stěny - viz řez B-B v 2.

Odpověď na otázku 5.) Tato příčka nebude provedena. Zdůvodnění: Po vytištění projektové dokumentace, byl na žádost architekta a po dohodě s ním, dodatečně změněn výrobek č. 30 - Prosklená hliníková stěna z rozměrů 2100x2650 na rozměry 2100x3330 tak, aby tento výrobek zasahoval až těsně pod podhled. Bylo dohodnuto, že se tento výrobek zapracuje jako dodatek k výpisu PSV, proto ve výkresové dokumentaci zůstalo v popisu řezu uvedeno, že nad výrobkem bude sádkartonová stěna, jejíž plocha bude díky zvětšení výrobku č.30 0 m².

Otázka 6.) Kam zmizela opěrná stěna? Původně byla v komunikaci, i když patří do oplocení. Nyní není ani v komunikaci, ani v oplocení.

Odpověď na otázku 6.) V příloze zasíláme správný výkaz F.2 SO-06 Oplocení i s touto opěrnou stěnou.

Otázka 7.) Žádáme o bližší vysvětlení významu kopie. V článku 5, odst. c) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je požadavek: „K prokázání ekonomických a finančních předpokladů dle § 55 zákona uchazeč doloží – kopii pojištění smlouvy (nebo pojist. Certifikátu) ...“ Žádáme o vysvětlení, zda se jedná o neověřenou (prostou) kopii, nebo kopii ověřenou.

Odpověď na otázku 7.) Pokud je v zadávací dokumentaci napsáno „kopie“ je tím myšlena neověřená kopie. Ověřenou kopii je třeba dodat pouze v případě požadavku na dodání „ověřené kopie“ U pojištění smlouvy tedy postačí dodat kopii prostou (neověřenou).

Otázka 8.) K objektu F1 SO 01-4 Vzduchotechnika byl v rámci dodatečné informace 2 zaslán výkaz výměr ve stupni pro stavební povolení. Žádáme o zaslání výkazu výměr ve stupni – prováděcí projekt. Dále žádáme o sdělení zda výkazy výměr části Slaboproud a Terénní a sadové úpravy (které jsou také z PD pro stavební povolení) budou také aktualizovány nebo zůstávají.

Odpověď na otázku 8.) V příloze zasíláme správný výkaz výměr objektu F.1 SO 01.4-VZT. Výkazy výměr F.2 SO-07 Terénní a sadové úpravy a F.1 SO 01.6-Slaboproud zaslány dne 16.6.2009 jsou správné.

Otázka 9.) Prosím o vyjasnění nesouladu výkresové dokumentace VZT a výkazu výměr VZT.

Nový výkaz výměr neodpovídá výkresům. Není v něm uvedeno zařízení pro větrání prádelny v 1.PP a sociálních zařízení u kanceláří v 1.PP až 2.NP. Dále počet ventilátorů pro odvětrání sociálních zařízení u bytů je dle výkresů 15. V nově zasláném výkazu výměr je jich 12 + 4 ks.

Odpověď na otázku 9.) V příloze zasíláme správný výkaz výměr objektu F.1 SO 01.4-VZT.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
a Evropským fondem pro regionální rozvoj

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 645 225
e-mail: investice@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČ: 00270 211 104 109 190/0300

Otázka 10.) Platí zpráva z "Dodatečné informace číslo 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku, evidenční číslo VZ 60031812 z 15.6.2009", kde je uvedeno: „Upozorňujeme uchazeče, že v případech nalezení dalších rozporů mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, pokud nebude dodatečně upřesněno zadavatelem, platí výkaz výměr.“

Odpověď na otázku 10.) Ano, v případech nalezení rozporů mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, pokud není zadavatelem dodatečně upřesněno jinak, platí vždy výkaz výměr zaslaný zadavatelem.

Další upřesnění zadavatele:

Opravené či doplněné položky Dodatečnými informacemi č. 2 jsou v zaslaném výkazu výměr zobrazeny červeně a podbarveny žlutě. Opravené či doplněné položky Dodatečnými informacemi č. 3 jsou v zaslaném výkazu výměr zobrazeny bíle a podbarveny černě. Pro tisk nabídky (i když bude černobílá) ponechte prosím toto nastavení.

Upozorňujeme uchazeče, že dnem 18.06.2009 uplynula zákonná lhůta pro upřesnění zadání veřejné zakázky na základě dotazů uchazečů. Na případné další dotazy Vám již nebudeme dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. odpovídat. V případě nalezení rozporů mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr **oceňte vždy položky dle výkazu výměr.**

S pozdravem



Mgr. Jan Čechlovský
Mgr. Jan Čechlovský
starosta města Chrudimě



Investice do vaší budoucnosti
Společnost pro rozvoj
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 645 225
e-mail: investice@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČ: 00270 211 104 109 190/0300