



## Město Chrudim

Městský úřad Chrudim  
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim  
Odbor investic

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Č. j.:

CR 025818/2009

Spisový a skartační znak a lhůta:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Počet listů:

Počet listů příloh:

4

1 CD

V Chrudimi dne:

16.06.2009



### Dodatečné informace číslo 2 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku, evidenční číslo VZ 60031812

## „Dům na půl cesty Chrudim“

Vážený uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazečů Vám v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zasíláme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dům na půl cesty Chrudim“.

Odpovědi zadavatele na jednotlivé otázky uchazečů o tuto veřejnou zakázku jsou řazeny za otázkou, nebo pokud jsou stejné, tak za blokem otázek:

**Otázka 1.)** V položkách zadávacího výkazu není staveništní přesun hmot (mimo odd.775 a 781), mají být tyto náklady zakalkulovány do jednotlivých položek, nebo se smí do výkazu tyto položky doplnit?


**Odpověď na otázku 1.)** Náklady budou uchazečem zakalkulovány do jednotlivých položek.

**Otázka 2.)** Pol.č.55 zadávacího výkazu je položka dodávka stropních a schodišťových dílců včetně osazení, montáže, zálivek a dalších s tím souvisejících konstrukcí? Nebo je to jen dodávka firmy [redacted] jak je uvedeno v položce "dle nabídky [redacted]"

**Odpověď na otázku 2.)** Položka je včetně osazení, montáže, zálivek a dalších s tím souvisejících konstrukcí s tím, že firma GOLDBECK nedodává zálivkovou výztuž a zálivkový beton. Uchazeč musí do této položky výztuž a zálivkový beton ocenit.

**Otázka 3.)** Pol.č.68 - prosím o specifikaci požadovaných technických parametrů PVC a soklíků.

**Odpověď na otázku 3.)** Ocenit standart v ceně dodávky PVC 300 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH, skol standart dle cenové úrovně PVC, přesný typ barevného řešení výrobků určí architekt města Chrudim při provádění stavby.



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
a Evropským fondem pro regionální rozvoj

Adresa: Městský úřad Chrudim  
Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111  
fax: 469 645 225  
e-mail: investice@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: CSOB Chrudim  
IČ: 00270 211 104 109 190/0300

**Otázka 4.)** Kde je položkově řešena výměra "m2" svislé hydroizolace, když položka č.82 je výměrou 640 m2 pouze na hydroizolaci vodorovnou (a to je ještě cca o 9 m2 méně než je půdorys základů v projektu).  
**Odpověď na otázku 4.)** Platí výměra svislé a vodorovné hydroizolace jak je zakreslena v dokumentaci provádění stavby, tedy nová výměra vodorovná a svislé hydroizolace celkem je 737,7 m<sup>2</sup> (ve výkazu výměr je chybná, zasíláme opravu výkazu výměr).

**Otázka 5.)** Zemnicí pásek - část elektro-výkaz p.č.51 - jen 48bm, ale celkem délka je 121,2m, pol.č.52 je drát pr.8mm a dle výkresu základu může být místo pásku drát, ale pr. 10mm ??? - prosím o vyřešení  
**Odpověď na otázku 5.)** V zemi bude všude použit zemnicí pásek, i když je někde uveden drát. Zasíláme opravu výkazu výměr.

**Otázka 6.)** Klempířské kce-pol.č.87-parapety-pouze 2,2m - to je o mnoho méně než je ve výkresové dokumentaci - jak doplnit  
**Odpověď na otázku 6.)** Platí výměra jak je zakreslena v dokumentaci pro provádění stavby v části výrobků PSV, vnější parapety jsou ve výkazu zahrnuty v ceně oken. Zasíláme opravu výkazu výměr.

**Otázka 7.)** Odd.766 pol.č.99 Plast okno 2kř nedělené pevné  
- rozměr ve výkazu výměr 2500x2400  
- rozměr ve výkresu SO 01.1-15 PSV - 4-okna po.č.12 obrázek 1250x2500  
co platí ?

**Odpověď na otázku 7.)** Platí rozměr 1250x2400mm, jak je zakreslen v dokumentaci provádění stavby v části výrobků PSV. Zasíláme opravu výkazu výměr.

**Otázka 8.)** Odd.766 pol.č.119 prosklená AL stěna  
- rozměr ve výkazu výměr 2100x2650  
- rozměr ve výkresu SO 01.1-15 PSV - 10 - okno po.č.30 obrázek 2100x3330 co platí ?

**Odpověď na otázku 8.)** Platí rozměr, jak je uveden v dokumentaci provádění stavby v části výrobků PSV, tedy 2100x3330. Zasíláme opravu výkazu výměr.

**Otázka 9.)** Odd.767 pol.č.136 - a výkres SO 01.1-15 PSV - 14 a 13 - prosím o přesnou specifikaci porořořtu.

**Odpověď na otázku 9.)** Ocenit standart v ceně dodávky 220 Kč/kg vč. DPH, přesný typ barevného řešení výrobku určí architekt města Chrudim při provádění stavby.

**Otázka 10.)** Odd. 766 pol.č.128, ozn.prvek 76 - rozdělovací stěna - tato není v projektu specifikována a je popsána, že po finanční stránce je pouze odhad, prosím o přesnou specifikaci, nebo o uvedení ceny, kterou máme jako cenu orientační doplnit do nabídkového rozpočtu.

**Odpověď na otázku 10.)** Ocenit standart v ceně dodávky 7271 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH, přesný typ barevného řešení výrobku určí architekt města Chrudim při provádění stavby.

**Otázka 11.)** Odd.766 pol.č.130 - obklad deskami cembonitovými - prosím o technickou specifikaci tohoto obkladu a jeho tepelné izolace, v projektu konkrétní technická specifikace není.

**Odpověď na otázku 11.)** Platí detaily a popis jak jsou zakresleny v dokumentaci provádění stavby na výkresu SO 01.1-17. Barevný odstín viz. výkresy pohledů.

**Otázka 12.)** Odd.766 pol.č.131 - obklad Alucobond - prosím o technickou specifikaci tohoto obkladu a jeho umístění v objektu, v projektu konkrétní technická specifikace a umístění není.

**Odpověď na otázku 12.)** Technickou specifikaci určí dodavatel Alucobondu, umístění v objektu je viz. pohledy v dokumentaci provádění stavby.

**Otázka 13.)** Odd.766 pol.č. 132 - množství kpl=1, tato dřev.kce pro uchycení fasády je pro obklad z cembonitových desek pol.č.130 = 288m<sup>2</sup> ???, prosím o přesnou technickou specifikaci této konstrukce.

**Odpověď na otázku 13.)** Platí detaily a popis jak jsou zakresleny v dokumentaci provádění stavby viz. výkres detaily SO 01.1-17 (detaily 1A, 2A, 3A). Tento výkres zasíláme v příloze.



Regionální  
operační program  
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
a Evropským fondem pro regionální rozvoj

Adresa: Městský úřad Chrudim  
Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111  
fax: 469 645 225  
e-mail: investice@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
IČ: 00270 211 104 109 190/0300

**Otázka 14.)** Odd.767 ve výkazu je pouze text "Název položky" u položek : p.č.129 a 133. - prosím o doplnění textu

**Odpověď na otázku 14.)** Doplnění textu – položka 133 Dřevěná konstrukce, zahradní altán - viz výkres altánu, položka 129 se vypouští. Zasiíláme opravu výkazu výměr.

**Otázka 15.)** Odd.767 pol.č.134 - výkaz výměr 8584kg, výkres SO 01.1-09 Skládba střešních vazníků = 8550,4kg, co platí ?

**Odpověď na otázku 15.)** Platí to co je uvedeno v dokumentaci provádění stavby. Zasiíláme opravu ve výkazu výměr.

**Otázka 16.)** Odd. 771 pol.č. 148 - keramická dlažba dodávka - prosím o přesnou specifikaci, nebo o zadání cenové úrovně této dodávky.

**Odpověď na otázku 16.)** Ocenit standart v ceně dodávky dlažby 450 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH, přesný typ barevného řešení výrobku určí architekt města Chrudim při provádění stavby.

**Otázka 17.)** Odd 771 pol.č.149 - D+M ker.dlažby - prosím o přesnou specifikaci, nebo o zadání cenové úrovně dodávky této dlažby.

**Odpověď na otázku 17.)** Ocenit standart v ceně dodávky dlažby 450 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH, přesný typ barevného řešení výrobku určí architekt města Chrudim při provádění stavby.

**Otázka 18.)** Odd 771 pol.č.151 - D+M ker.dlažby obl.schodů - prosím o přesnou specifikaci, nebo o zadání cenové úrovně dodávky této dlažby.

**Odpověď na otázku 18.)** Ocenit standart v ceně dodávky dlažby 450 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH, přesný typ barevného řešení výrobku určí architekt města Chrudim při provádění stavby.

**Otázka 19.)** Odd 775 pol.č.153 - D+M plovoucí podlahy - prosím o přesnou specifikaci, nebo o zadání cenové úrovně dodávky plov. podlahy a soklíku.

**Odpověď na otázku 19.)** Ocenit standart v ceně dodávky plovoucí podlahy 600 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH, sokl odpovídající standart dle ceny podlahy, přesný typ barevného řešení výrobku určí architekt města Chrudim při provádění stavby.

**Otázka 20.)** Odd 781 pol.č.157 - dodávka ker.obkladu - prosím o přesnou specifikaci, nebo o zadání cenové úrovně této dodávky.

**Odpověď na otázku 20.)** Ocenit standart v ceně dodávky obkladu 450 Kč/m<sup>2</sup> vč. DPH, přesný typ barevného řešení výrobku určí architekt města Chrudim při provádění stavby.

**Otázka 21.)** U venkovní kanalizace požadujeme stanovit hloubky kanalizačních šachet.

**Odpověď na otázku 21.)** Napojení kanalizační přípojky na stávající stoku BE 1000 je provedeno odfrézováním otvoru v 1/3 její výšky, viz část B3 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA prováděcí dokumentace. Hloubka kanalizační šachty Š1 je patrná z výkresů SO 01.2-13 Řezy kanalizace D3,D4,DV a SO 01.2-05 Kanalizace 1.PP části SO 01.2 - TZB prováděcí dokumentace. Hloubka šachty Š1 je tedy 0,737 m.

**Otázka 22.)** SO 05 Přeložka telefonu - je realizace tohoto objektu předmětem nabídky? V zaslané rekapitulaci objektů stavby není tento obj. uveden (viz příloha) a rovněž chybí výkaz výměr.

Pokud má být součástí nabídky, prosím o dodání aktuálního výkazu výměr

**Odpověď na otázku 22.)** Ano realizace objektu B5 - Přeložka a přípojka telefonu je předmětem nabídky. Objekt je uveden v kapitole B5 a výkaz výměr je součástí nově přiloženého výkazu.

**Otázka 23.)** SO 09 Přípojka elektro - je realizace tohoto objektu předmětem nabídky? V zaslané rekapitulaci objektů stavby není tento obj. uveden (viz příloha) a rovněž chybí výkaz výměr.

Pokud má být součástí nabídky, prosím o dodání aktuálního výkazu výměr

**Odpověď na otázku 23.)** Ano realizace objektu B9 - Přípojka elektro je předmětem nabídky. Objekt je uveden v kapitole B9 a výkaz výměr je součástí nově přiloženého výkazu.



Adresa: Městský úřad Chrudim  
Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111  
fax: 469 645 225  
e-mail: investice@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
IČ: 00270 211  
104 109 190/0300

**Otázka 24.)** Základová deska ve výkazu je 78m<sup>3</sup> vč. podkladního podsypu tl.250mm. Rozpor s výkresovou dokumentací. Jak nacenit do nabídky rozdílné množství měrných jednotek položky č.9 zadávacího výkazu výměr stavební části?

**Odpověď na otázku 24.)** Podkladní podsyp je tl. 200mm, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Naceňte tedy 191,69 m<sup>3</sup> viz. nově přiložený výkaz výměr.

**Otázka 25.)** Bude se přebytečný výkopek ukládat na skládku s poplatkem za uložení?

**Odpověď na otázku 25.)** Přebytečný výkopek bude využit k obsypu objektu (zejména v oblasti náměstíčka) a k dorovnání terénu.

**Otázka 26.)** Tepelná izolace stropu 2.NP. V zadávacím výkazu výměr je pol.č.84 odd.713 - Izolace tepelné stropu spodem Orsil S tloušťka 10 cm = 550m<sup>2</sup>. V projektu výkresu stavební části výkr.č.SO 01.1-06 ŘEZY... je tepelná izolace stropu ORSIL N tl.250mm. Jaká izolace stropu 2.NP má být naceněna do nabídky? Kde ve výkazu je Folie PE pod tepelnou izolací stropu 2.NP?

**Odpověď na otázku 26.)** Nacenit dle projektové dokumentace a nově přiloženého výkazu výměr, tedy tepelnou izolací Orsil N v tl. 250 mm. PE fólie je ve výkazu součástí položky č. 84 odd.713.

**Otázka 27.)** Objekt Oplocení a opěrné zdi, rozdíly mezi zadávacím výkazem výměr a projektem DPS. Jak se mají nacenit rozdíly výkazu aniž by se měnilo zadání (variantní řešení se nepřipouští)?

**Odpověď na otázku 27.)** Nacenit dle projektové dokumentace a nově přiloženého výkazu výměr.

**Otázka 28.)** V projektu je barva oken plastových DECOROR 6070 RAL 7042. Tato barva bude z exteriéru i interiéru, nebo v interiéru může být standardní barva bílá?

**Odpověď na otázku 28.)** Barva DECOROR 6070 RAL 7042 bude pouze použita v exteriéru. V interiéru bude použita standardní bílá barva.

**Otázka 29.)** Jak ocenit nesoulad mezi dokumentací a výkazem výměr v části Komunikace a zpevněné plochy.

**Odpověď na otázku 29.)** Ocenit dle projektové dokumentace a nově přiloženého výkazu výměr.

**Otázka č. 30.)** Bude prodloužen termín pro podání nabídek z důvodu změn? Do kdy bude pokračovat upřesňování?

**Odpověď na otázku 30.)** Dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění je lhůta pro podávání nabídek stanovena na 22 dnů. Zadavatel tuto lhůtu stanovil v délce 29 dnů a tedy zákonnou lhůtu prodloužil o 7 dnů. Dle zákona 137/2006 Sb. mohou uchazeči klást otázky nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Tyto lhůty nebyly porušeny a upřesnění zakázky je v souladu se zákonem 137/2006 Sb. v platném znění. Z výše uvedeného důvodu zadavatel lhůtu již více prodloužovat nebude, protože pro prodloužení nejsou zákonné důvody. **Upozorňujeme uchazeče, že v případech nalezení dalších rozporů mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, pokud nebude dodatečně upřesněno zadavatelem, platí vždy výkaz výměr zaslaný zadavatelem.**

**Další upřesnění zadavatele:**

Nejedná se o bytovou výstavbu. [redacted]

Opravené či doplněné položky v zaslaném výkazu výměr jsou zobrazeny červeně a podbarveny žlutě. Pro tisk nabídky (i když bude černobílá) ponechte prosím toto nastavení.



Mgr. Jan Čechlovský  
starosta města Chrudimě



Investice do vaší budoucnosti  
Společně financujeme Evropou a unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Adresa: Městský úřad Chrudim  
Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111  
fax: 469 645 225  
e-mail: [investice@chrudim-city.cz](mailto:investice@chrudim-city.cz)

Bankovní spojení:  
IČ: 00270 211

CSOB Chrudim  
104 109 190/0300