

Datum	Denní záznamy stavby
15.6.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 39
	PRÍTOMNI: ARCH. ROSA, ING. BUBÁREK, P. HUŠEK, ING. MČADEK P. HUŠEK, P. ZVONÍK, P. BARTOŠ, P. ŠÍR, P. BERNAT, P. KOTÁLEK
	• PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
1.26	KOORDINACE PSU, HSV, PD - GP TRVA
10.32	TABULKY UNIKOVÝCH CEST URČI MO. ZINBA - TRVA
1.37	GP VYŘEŠIL UMÍSTĚNÍ KONVERTORU, ZKROUVITEL OCĚNIL A PŘEDLOŽIL OBJEDNATELI K ODSOUHLASENÍ
2.37	GP VYŘEŠIL POUKOH STĚNY 2+ BAREH
3.37	STROP NA SÁČE VYŘEŠEN
7.37	ODVĚTRÁNÍ ČOHC - 2 NABÍDKY NA 2 VARIANTY OTEVŘÁNÍ OKEN - PŘEDLOŽENO OBJEDNATELI
1.38	ODKANALIZOVÁNÍ POTRUBÍ VZT VYŘEŠIL ING. PĚNŮŽEK
4.38	ZATEPLENÍ ROZDĚLOVACÍ ÚT V PODKROVÍ VYŘEŠIL ING. PĚNŮŽEK
6.38	GP ZPRACUJE OPRAVENÝ VÝKAZ VÝMĚR 2T, ÚT, VZT DO 22.6.2010
7.38	DVEŘE DO MÍSTNOSTI 2.3716 JSOU POŽÁRNÍ
10.38	GP ZPRACOVAL DETAIL OSAZENÍ DVEŘÍ DO ŠPIČKOVY BRÁNY KNIHOVNY - BARVA SEDA
1.39	GP PŘEDAL TDI ZMĚNU 04.2010 PBR A STATICKÝ ÚPOČET OCEL. SCHODIŠTĚ
3.39	ZMĚNA BOU 4.37 TAKTO SCHODIŠTĚ 1.301 - DLAŽBA ZE DVOU DLAŽDIC SE SPÁROU UPROSTŘED; SCHODNICE OPATŘENA CEMENT. STĚRKOU A SOKL. ZALAMOVANÝ, PODESTA U OKEN S KONČENÁ L PROFILEM SCHODIŠTĚ 1.301 - SPODNÍ RAHEŇO A PODESTA ZAČNE SE DLAŽBA POKLADAT OD OBOD. STĚN A DÁLE PODESTA OD PRAVÉ STRANY. DRUHÉ RAHEŇO BUDE PPOVEDENO V KOBERCI
4.39	ARCHITEKT ODSOUHLASIL VLOŽEK PROVEDENÍ ZVUK. IZOLACE A PLECH. NA SÁČ. VČ. NEREB. ČÍSLNICKÝCH PODLOŽEK VRTU V MÍSTĚ, KDE NENÍ IZOLACE BUDE PODLOŽENO SOCOLITEM NATŘENÝM NA ČERNO
5.39	BYLA ODSOUHLASENA VELIKOST SLUNOLAPOVÝCH LÁTEL OCA Mem, NOSNÝ VODOROVNÝ PRVEK PROBĚHNE PŘED KRÝTEM ZALUZIE, BARVA 9006
6.39	BYLA ODSOUHLASENA KAZETA PODHLÍDEU SCHODIŠTĚ 2.309 - ECOPHON OPTA A 12mm, WHITE

Datum	Denní záznamy stavby
7.39	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 39 - POKRAČOVÁNÍ NÁVRH ARCHITEKTA NA OKNO DO 1.204 - POKRADNA PARAPET BUDE OPATŘEN DESKOU MAX - BICA DO OTVORU BUDE OSAZENO BEZPEČOSTNÍ SKLO BEZ RÁMU S NEZEROU POUZE NAD PARAPETEM, SKLO S PRŮSLEKHOVÝM OTVOR
8.39	PROSTOR MEZI SCHODIŠTI MÍSTN. 2.302 a 2.305 BUDE DOZDĚNO ZPCADLO DO ÚROVNĚ PODLAHY 2.302, CELÝ BLOK BUDE POTAZEN KOBERCEN
9.39	V MÍSTĚ USTOUPEK FASÍDY U 1.201 BUDE DOPLNĚNÁ TEPELNÁ IZOLACE NA VNITŘNÍ LICI STĚNY
10.39	BYLO ROZHODNUTO, ŽE STROPY V MÍSTNOSTI 1.305 a 1.307 BUDOU OŠUKOVÁNY
11.39	V MÍSTĚ OSAZENÍ NOSNÍKU ZPEVNĚNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO PRŮVLAKU 1.101 VE 2DI U VÝTAHU BYLA NALEZENÁ ARMATURA PRŮVLAKU DO MÍSTNOSTI 1.201 A NELZE NAVRŽENÝ NOSNÍK OSADIT - GP DORĚŠT SE STATIKEM
	PŘÍŠTÍ KD 22.6.2010 VE 14 ⁰⁰ HODIN
	MAREK ROSA L. LINDEN FOKAK  