

Datum	Denní záznamy stavby
29.6.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 41 PRŮTOHNI p. HUSEK, ING. HLÁDEK, p. HUSEK, p. HORÁK ING. JANŠT, ING. BĚLONOHÝ * PROVEDENÍ PROHLÍDKA STAVBY
1.32	TABULKY LNKOUVÝCH CEST UŘOŠT. ING. ZINEK - TRVÁ DO 13.7.2010
6.38	OPRAVENÍ OZKAZ 2T, ÚT, VLT - NESPLNĚNO - DO 13.7.2010
11.39	VYŘEŠENO
2.40	PŘÍSTUP K ROZBĚLOVACÍ STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ - V SÁDCE U 2.305 - GP NAURNE TV OSAZENÍ ROZBĚLOVACÍ (PO)
1.41	INVESTOR PŘEVÁZ DODATEK č. 2 SLOUPEV
4.42 2.41	MILNĚ DOŘEŠENÍ BETONOVÝCH PODLAH 4.7. SPINĚNO
3.44	28.6.2010
3.41	OMÍTKA STĚNY 1.405 - ČERNÁ SLOUPA PŘESTŘEKOVAT, ČERNÁ ČÁST POUZE ZPENĚTOVAT
4.41	DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA BUDE PROVEDEN ZA DĚROVANÝM PLECHEM 1.404 DODATK A MONTÁŽ SOCOLITOVÉ DESKY V ČERNÉM MATERIÍ
5.41	ZÁSTUPCE ZHOTOVITELĚ UPODORNĚTE, JE K 1.7.2010 BUDE VYKLEZENÁ ČÁST STAVENIŠTĚ PRO PRÁCE NA NÁNĚSTĚ
6.41	NA 27.8.2010 BUDE ZAJISTĚNA KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVEBNÍM ÚŘADEM PRO ZAHÁJENÍ ZKUSĚBNÍHO PROVOZU - ZAJISTI ZHOTOVITEL VČETNĚ STANOVISEK KHS, HZS
7.41	DNE 27.9.2010 BUDE ZAJISTĚNA KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVEBNÍM ÚŘADEM PRO KOLARDAČNÍ SOUHLAS - ZAJISTI OBJEDNATEL
8.41	OSVĚTLOVACÍ RAMPA V 1208 a 1.206 BUDE TĚSNĚ POD STROPĚM, VÝSTŘY VLT BUDOU POSUNUTY
9.41	OBJEDNATEL OD SOUHLASIL TYP ČIDLA LC-105-DGB - DETEKTOR ROZBITÉHO SKLA A POHYBU, POŽÁRNÍ ČIDLO A KLÁVESNICE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNÁ 2X OMEGA 46
10.41	PODHLÍD PŘED VSTUPEM DO KINT BUDE Z DESEK FERRACEL POWERPANEL H ₂ O 12" mm, TEPELNÁ IZOLACE VODROVNÁ 200 mm SVISLÁ 100 mm, MINERÁLNÍ VLNÁ.
11.41	ÚKOL GP - VIKRES ^{ELEKTRO} ELEKTRO PRO ODSÁVÁNÍ PROHÍTAČNÍ TECHNIKY
12.41	ODSOUHLAŠENÍ KOTVENÍ ZÁBRADÍ SCHODIŠTĚ 2.101
13.41	LIŠTA U SLOUPŮ - PROSKLENÁ STĚNA BUDE KÓMKÁ PŘÍSTI KD 13.7.2010 V 900 HODIN

Datum	Denní záznamy stavby
14.41	POKRAČOVÁNÍ ZÁPISU Z KČ Č. 41 POŽADAVEK NA GP PROVĚŘIT ZVUKOVOU IZOLACI NA STĚNĚ A STROPU PROSTORU POD HLEDIŠTĚM
	HORÁK /
	MUSEN
	HROŠEK
	JAKUBA
	L. ROKOS