

PREZENČNÍ LISTINA -KONTROLNÍ DEN Č.30

Název akce: Dům na půl cesty Chrudim

Investor: Město Chrudim
Dodavatel: STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí
TDI: Ing. Martin Linek
Projektant: PROJEKT centrum HB s.r.o., Havlíčkův Brod
Datum: 31.3.2011

Přítomni:

Jméno, příjmení	Firma	Podpis
-----------------	-------	--------

[illegible]

Datum

Zápis z kontrolního dne a KD BOZP
2.30 ze dne 31.3.2011

Prítomni: p. Zdeněk Kavan }
p. Rudolf Galbavý } Hosto Chundin
ing. Zdeněk Pešina }
ing. Vít Strašil - GP
Iveta Blehová }
Zuzana Tudišová } Centrum II, Pestalozzi
Miroslav Hruška }
ing. Horvátka p. David } Stahny
arch. Ticháček - AD }

KD BOZP: - dodaním řádně provede
opravu oplocení staveniště
- řádně uzavře staveniště

- 1) Kontrola HMG ze dne 4.11.2010
HMG odpovídal mj. na doboření omítek,
- 2) Základní ke se vzhledem k tomu:
- lepešmi izolace křes
- lepešmi izolace podlah, rozvody el, ZTI
podlahy
- 3) Finanční prokázání dle SOP:
9600 bez DPH - poslední soupis 11/2011
- 4) Bod 5.5 KD 26 km (6" podrobný inženýrský)
- 5) Bod 5.7 KD 25 km (opracovaný plán)
- 6) Bod 5.7 KD 29 km (inženýrský plán)
- 7) Byl odsouhlasen vzorec: - nemono van!
liška obklad - kramata - tvaré žeda - 18 plast.
- 8 - předvádění listů dležba - tvaré žeda
hlizom!
- 8) Bod 5.14 KD 29 km s tím, že dohodne
Ing. Podobradský s ČEZ distribuce a.s.
viz email ze dne 23.3.2011
- 9) GP a AD odsouhlasili splnění ALUCOBONDU
obkl. desy edwarita, vzhledově:
- dle zobrazení severní fasády
- 10) Typy svítek budou řešení provozu -

telem se spoluprací A.D.

11) Flodan nad ^{aport} prosklenou stěnou, a místě
bude tečena na příchlu kD,
dodavatel prověřit možnosti

12) Tepelná izolace podlahy bude
dle návrhu GP ze dne 29.3.2011 v12
vyjádření GP.

13) Pevky 394041 budou provedeny následovně:
- nosné šrouby 40x40 a mezišrouby 40x40;
medle 40x60 a úchytné šrouby 40x20.

14) odšlínání malby RAL 7016.

14) Pevný kD bude dne 14.4.2011 a 900 hod.

Linek Martin

Od: "Zdenek Karas" <zdenek.karas@chrudim-city.cz>
Datum: 23. března 2011 15:04
Komu: <pestalozzi@iol.cz>
Kopie: <radka.pochobradska@chrudim-city.cz>; "Linek Martin" <linekm@atlas.cz>
Předmět: Připojení domu na půl cesty, Chrudim
Dobrý den

Přeposílám vyjádření pana Ježka z ČEZ k připojení Domu na půl cesty.

Tím že převedeme 80 A rezervovaných od doby vydání stavebního povolení, bude to znamenat, že Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. uhradí pouze rozdíl za ampéry, tedy předpokládám 22.500,- Kč za 45 A.

Nyní je tedy třeba podat žádost o připojení objektu – navýšení rezervovaného příkonu z 3x80 A na 3x125 A.

S pozdravem

Zdeněk KARAS
investiční technik
Odbor investic

zdenek.karas@chrudim-city.cz

mob: 733 625 995

tel: 469 645 261

fax: 469 645 225

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout!

From: Ježek Bohuslav [mailto:bohuslav.jezek@cezdistribuce.cz]
Sent: Wednesday, March 23, 2011 2:30 PM
To: zdenek.karas@chrudim-city.cz
Cc: Linek Vladimír
Subject: RE: Připojení domu na půl cesty, Chrudim

Dobrý den,

pro připojení objektu doporučuji následující postup :

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. si podá žádost o připojení objektu – navýšení rezervovaného příkonu z 3x80 A na 3x125 A. V příloze žádosti bude uveden souhlas Města Chrudim s převodem rezervovaného příkonu 3x80 A na Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.).

ČEZ Distribuce připraví Smlouvu o připojení s termínem do 31.12.2011, ve které bude stanoven způsob měření elektrické energie – nepřímé měření. Ve smlouvě bude rovněž uvedena částka za navýšení rezervovaného příkonu. Tuto smlouvu musí žadatel podepsat do 30 dnů a do dalších 15 dnů musí uhradit podíl za navýšení příkonu.

Až bude objekt dokončen, předloží žadatel revizní zprávy, ze kterých bude zřejmé, že veškeré podmínky pro připojení byly splněny, uzavře si smlouvu o sdružených dodávkách el.en. pro příslušnou sazbu a do 5 dnů osadíme měření.

S pozdravem