



MĚSTYS CHOLTICE

Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz

Rekonstrukce zámku v Cholticích Renesanční zámek č.p. 5

Z Á P I S

**z kontrolního dne č. 5 konaného
dne: 26. září 2012 od 9.00hod.**

Název stavby : Rekonstrukce zámku v Cholticích – renesanční zámek č.p. 5

Umístění stavby: k.ú. Choltice, s.p. 4

Investor stavby: městys Choltice, Pardubická 78

Zastoupený: Mgr. Tomáš Bolek - starosta

IČ: 00273643

Zhotovitel stavby : LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Pardubice

Zastoupený: Ing. Radek Loučka

IČ: 45537453

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Miroslav Bartoníček – vedoucí výroby
f. Loučka Pardubice s.r.o.

Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Pavliš - INSPA

IČ: 1158443

Technický dozor investora: Petr Janko

IČ: 41261518

Přítomni:

technický dozor investora - Janko Petr

dozor investora – Vančura Pavel

za zhotovitele - Bartoníček Miroslav a Ing. Dědic

Národní pam. ústav Pardubice - Ing. arch. Kadlec a Křištof Milan

autorský dozor - Ing. Pavliš – Inspa

truhlářství Stachi – Pospíšil Václav



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



Zpráva z jednání:

- ze statických důvodů dojde k odstranění zádveří v místnosti 1.14 (zádveří není svázáno s obvodovým zdivem, po celém obvodu je zřejmá spára až 2cm)
- dveře z místnosti 1.13 do místnosti 1.14 budou posunuty do obvodové zdi jako vnitřní dveře
- v pondělí 24. září proběhlo vybetonování podlah podkladním betonem, mimo místností 1.16 a 1.17
- probíhá stavba lešení na východní straně objektu
- probíhá stavba lešení v místnostech 1.09, 1.12 a 1.13
- probíhají výkopy pro odvětrání a odizolování severní strany objektu
- probíhá příprava na vnější odizolování jižní stěny objektu
- probíhá zjišťovací archeologický výzkum - dohledem
- ve spolupráci s Ing. Arch. Kadlecem bylo vybráno kování a panty pro dveře, které budou vyrobeny a dodány f. Stachi
- byl odsouhlasen tvar ocelového schodiště do půdního prostoru z místnosti 1.17
- dle vyjádření Ing. Pavliše bylo posouzením stropních trámů zjištěno, že dřevokazný hmyz ve stropních trámech není již aktivní a bylo nalezeno řešení, které nevyžaduje celkovou výměnu trámů, ale bude provedeno osekání narušených vrstev trámů, dojde k napuštění ochranným chemickým roztokem a posléze dojde ke zpevnění oboustrannými dřevěnými příložkami o rozměru 18x6 cm
- trvá z KD č.5 - dodavatel stavby zjistí možnost zasekání (zařízení) U profilu do obvodové zdi pro statické zajištění východní stěny zámku

**Příští KD č. 6 je sjednán po dohodě účastníků KD č. 5
na 3. října 2012 v 9.00 hodin**

Zapsal: DI (Vančura Pavel)

Poznámka:

Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z KD. V případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem nebo připomínek, jsou účastníci žádáni o vydání písemných připomínek ostatním účastníkům do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Po té se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.

Rozdělovník:

dozor investora – Vančura Pavel – thp@choltice.cz

technický dozor investora – Petr Janko - janko.petr@tiscali.cz

autorský dozor - Ing. Jaroslav Pavliš - inspa@volny.cz

zhotovitel – Bartoníček Miroslav - jiri.de@seznam.cz

Regionální rozvojová agentura – Ing. Blanka Kuřová – blanka.kurova@rrapk.cz



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



MĚSTYS CHOLTICE

Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz

Regionální rozvojová agentura – Mgr. Monika van Leeuwen- monika.leeuwen@rrapk.cz

Národní pam. ústav Pardubice - Ing. arch. Kadlec

Archeologické oddělení Východočeské muzeum – PhDr. Radko Sedláček – sedlacek@vcm.cz

Příloha: prezenční listina s vlastnoručními podpisy zúčastněných osob



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj